

СДСПБ



**Система добровольной сертификации в области
пожарной безопасности «Прибор-Эксперт»**

регистрационный № РОСС RU.31588.04ОЦН0 от 02.12.2016 года

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС CN.31588.04ОЦН0.OC05.01342

0002839

(номер сертификата соответствия)

(счетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение
заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «БТРСТРОЙ». Адрес: 142110, РОССИЯ,
142110, РОССИЯ, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., ПОДОЛЬСК Г.О., ПОДОЛЬСК Г.,
ПАРКОВАЯ УЛ., Д. 7. ОГРН: 1235000106142

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение
изготовителя продукции)

Shandong Zhihua Pipe Industry Co., LTD. Адрес: КИТАЙ, Zhangjia Village,
Fangan Subdistrict, Fangzi District, Weifang City, Shandong Province, China

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение органа
по сертификации, выдавшего сертификат
соответствия)

Орган по сертификации ООО "Вега" Адрес: 107078, Россия,
Москва, улица Садовая-Спасская, дом 17/2, этаж 2, помещение
1. Телефон: +7-909-356-1455. Адрес электронной почты:
vega.infor@yandex.ru. Аттестат аккредитации № РОСС
RU.31588.04ОЦН0.OC05

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной продукции,
позволяющая провести идентификацию)

Соединительные части трубопроводов из ковкого чугуна, в том числе с элементами из
резины. Торговая марка WFHSH

Код ОК 23.99.19.110

Код ТН ВЭД России
7307191000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных стандартов,
стандартов организаций, сводов правил,
условий договоров на соответствие которых
проводилась сертификация)

Группа горючести - слабогорючие (Г1) по ГОСТ 30244-94, п.7, Метод II; Группа
воспламеняемости - трудновоспламеняемые (В1) по ГОСТ 12.1.044-89, п. 4.18; Группа
дымообразования - с умеренной дымообразующей способностью (Д2) по ГОСТ 12.1.044-
89, п. 4.18; Группа токсичности - умеренноопасные (Т2) по ГОСТ 12.1.044-89, п. 4.20;
Группа распространения пламени - пламя (РП1) - нераспространяющие

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
(ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

Протокол испытаний № 001/A-31/01/25 от 29.01.2025 года,
выданный Испытательной лабораторией "Орион" ООО "Вега"
(аттестат аккредитации РОСС RU.31588.04ОЦН0.ИЛЮ3)

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем
в орган по сертификации в качестве
доказательств соответствия продукции)

ГОСТ 8943-75, ГОСТ 8944-75, ГОСТ 8946-75, ГОСТ 8947-75, ГОСТ 8948-75,
ГОСТ 8949-75, ГОСТ 8950-75, ГОСТ 8951-75, ГОСТ 8952-75, ГОСТ 8953-75,
ГОСТ 8954-75, ГОСТ 8955-75, ГОСТ 8956-75, ГОСТ 8957-75, ГОСТ 8958-75,
ГОСТ 8959-75, ГОСТ 8960-75, ГОСТ 8961-75, ГОСТ 8963-75

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 29.01.2025 по 28.01.2030



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
(подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

(Handwritten signatures)

А.А. Белянин

В.С. Киров

СДСПБ



**Система добровольной сертификации в области
пожарной безопасности «Прибор-Эксперт»**

регистрационный № РОСС RU.31588.04ОЦН0 от 02.12.2016 года

**ПРИЛОЖЕНИЕ
к сертификату соответствия**

№ РОСС CN.31588.04ОЦН0.OC05.01342

(номер сертификата соответствия)

0002643

(учетный номер бланка)

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия:

Заглушка п/муфту Ду25-200 гравлок XGQT16

Муфта гибкая Ду25-200 гравлок XGQT02B Муфта жесткая Ду25-200 гравлок XGQT01

Отвод п/муфту 90гр Ду25-200 гравлок XGQT03 Отвод п/муфту 45гр Ду25-200 гравлок XGQT04

Отвод п/муфту 22,5гр Ду25-200 гравлок XGQT05 Отвод п/муфту 11,25гр Ду25-200 гравлок XGQT06

Отвод(седелка) п/муфту Ду50-200хДу25-100 гравлок XGQT15 Отвод(седелка) Ubolt резьб Ду25-40хДу15-25 гравлок XGQT15U Отвод(седелка) резьб Ду25-200хДу 15-65 гравлок XGQT15S

Переход п/муфту Ду32-200хДу25-150 гравлок XGQT11 Переход резьб п/муфту Ду25-200хДу20-100 гравлок XGQT11S Тройник равн п/муфту Ду25-200 гравлок XGQT07

Тройник перех п/муфту Ду50-200хДу25-150 гравлок XGQT08 Тройник перех п/резьб Ду32-200хДу15-100 гравлок XGQT08S Фланец накидн разъем Ду50-200 гравлок XGQT14

Фланец(адаптер) п/муфту Ду50-200 гравлок XGQT13

Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

(подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты)

(подпись, инициалы, фамилия)



Белянин А.А.

Киров В.С.